

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тульской области

(300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и
Заокскому районам УНД и ПР по Тульской области

301367, Тульская область, г. Алексин, ул. Болотова, д.18 А, тел.(48753) 6-97-95, факс (48753) 6-95-93

г. Алексин

(место составления акта)

“ 29 ” марта 20 21 г.

(дата составления акта)

10 часов 30 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 37

по адресу/адресам: Тульская область, г. Алексин, ул. Чехова д. 21

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Алексинского и Заокского районов Тульской области, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому районам Тульской области, подполковника вн. службы Симонова Александра Николаевича № 37 от 20 февраля 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая /внеплановая, документарная/ выездная)

объекта защиты ФГУП «Республиканская учебно-тренировочная база «Ока» (комплекс)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность проверки – 01 час. 00 мин.

«24» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность проверки – 03 час. 00 мин.

«29» марта 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность проверки – 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/(05 часов 00 минут)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор ФГУП РУТБ «Ока» Сидоркин Иван Александрович
20.02.2021 г. в 11:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, подполковник внутренней службы, Юрков Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ФГУП РУТБ «Ока» Сидоркин Иван Александрович
специалист по противопожарной профилактике ФГУП РУТБ «Ока» Швецов Олег Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№ пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта РФ и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Системы автоматической противопожарной защиты в зданиях реабилитационного центра, ледового дворца не приведены в соответствие с действующими техническими требованиями СП 484.1311500.2020, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 54, СП 484.1311500.2020, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6	<u>директор</u> <u>ФГУП РУТЬ «Ока»</u>
2	В зданиях реабилитационного центра, ледового дворца общие коридоры, эвакуационные выходы не обеспечены освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 37, СП 1.13130.2020 п. 4.3.12	<u>директор</u> <u>ФГУП РУТЬ «Ока»</u>

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний).

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: журнал инструктажей по пожарной безопасности, удостоверения об обучении пожарно-техническому минимуму, приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность, акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, приказ о создании ПТК на ФГУП РУТЬ Ока, положение ПТК, приказ об утверждении ДПД ФГУП РУТЬ Ока, должностная инструкция специалиста по противопожарной профилактике ФГУП РУТЬ Ока, журналы регистрации инструктажа по пожарной безопасности, договор на техобслуживание АУПС и передачи сигнала в ПСЧ 28, протокол испытания СЭУ ФПС ИПЛ контроля качества огнезащитной обработки металлоконструкций, акты проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, акты проверки внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, журнал учета первичных средств пожаротушения, акты проверки системы вентиляции, протокол контроля качества огнезащитной обработки металлических конструкций спорткомплекса, ледовой арены, сведения о количестве средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, приказ о запрете курения в ФГУП РУТЬ Ока, акт проверки систем противопожарной защиты после проведения модернизации, протоколы измерения сопротивления изоляции, контура заземления, протоколы заседания обучения работников ПТМ, инструкции о мерах пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД и ПР по Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области Юрков Дмитрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » марта 20 21 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ФГУП РУТЬ «Ока» Сидоркин Иван Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

« 29 » марта 20 21 г.

(подпись)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99.